



CERT

# DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

## DIN-DVGW type examination certificate

NG-5143DP0202

Registriernummer  
registration number

<b>Anwendungsbereich</b> <i>field of application</i>	Produkte der Gasversorgung <i>products of gas supply</i>
<b>Zertifikatinhaber</b> <i>owner of certificate</i>	[REDACTED]
<b>Vertreiber</b> <i>distributor</i>	[REDACTED]
<b>Produktart</b> <i>product category</i>	Schmier-/Dicht-/Betriebsmittel: PTFE-Gewindedichtband für Gasinstallationen und Heißwasser (5143)
<b>Produktbezeichnung</b> <i>product description</i>	PTFE-Gewindedichtband für Gasinstallationen und Heißwasser
<b>Modell</b> <i>model</i>	PTFE Tape 60g/m <sup>2</sup>
<b>Prüfberichte</b> <i>test reports</i>	Baumusterprüfung: 23-0273-AB01 vom 10.04.2024 (EBI)
<b>Prüfgrundlagen</b> <i>test basis</i>	DIN EN 751-3 (01.08.2022)

70026-04-A-DE

**Ablaufdatum / AZ** 10.04.2029 / 24-0285-GNE  
*date of expiry / file no.*

20.06.2024 Ca A-1/2 i.A. W. 74  
Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle  
*date, issued by, sheet, head of certification body*



DVGW CERT GmbH  
Zertifizierungsstelle  
Josef-Wirmer-Str. 1-3  
53123 Bonn  
Tel. +49 228 91 88 - 888  
Fax +49 228 91 88 - 993  
www.dvgw-cert.com  
info@dvgw-cert.com

<b>Typ</b> <i>type</i>	<b>Technische Daten</b> <i>technical data</i>	<b>Bemerkungen</b> <i>remarks</i>
PTFE Tape 60g/m2	Klasse: F	DN<=10

**Verwendungshinweise / Bemerkungen*****hints of utilization / remarks***

Gase 1., 2. und 3. Familie: max. zul. Druck <= 5 bar bei Temperaturbereich -20...+125 °C (Gasinstallation)

Gase 1., 2. und 3. Familie: max. zul. Druck <= 0,2 bar bei Temperaturbereich -20...+125 °C (Gasgeräten und deren Zusatzeinrichtungen)

Flüssiggas (3. Familie) <= 20 bar bei Temperaturbereich -20...+125 °C (LPG Lagerung)

Heißwasser: max. zul. Druck <= 7 bar bei max. zul. Temperatur bis +125 °C

DWG